



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO SISTEMA
DI CONTINUITÀ ASSOLUTA (UPS) PER PALAZZO MEZZANOTTE - CIG 9879356E77**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

ALLA DATA DEL 3/7/2023

DOMANDA

In riferimento al documento UPS-ELE-ECO-001-01 si chiede di chiarire se è possibile proporre marchi alternativi di pari o superiori caratteristiche rispetto ai prodotti elencati nel documento dove sono inserite le schede dati della società Schneider.

RISPOSTA

Si conferma che è possibile proporre marchi alternativi rispetto a quelli elencati nel documento UPS-ELE-ECO-001-01 e in tutti gli altri elaborati di gara. Si precisa che le caratteristiche tecniche dovranno necessariamente essere di pari o superiore fattura rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. Le attrezzature scelte dovranno inoltre essere idonee, per dimensioni e pesi, agli spazi dove dovranno essere installate, tenendo conto dei percorsi per accedere ai locali, degli ostacoli e della logistica necessaria per raggiungere tali spazi.

Milano, 3/7/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Luca Sassi)